

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, тел.: (4832) 74-21-64, 74-63-79; E-mail: mchs32@mail.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Карачевскому
242500, г. Карачев, ул. Ленина, д. 51, 26-61-30 (89913174505); E-mail: karachev.ond32@yandex.ru

Лист профилактической беседы

пос. Тёплое
(место составления)

01 июня 2022 г.
(дата)

Профилактический визит провёл: старший инспектор ОНДПР по Карачевскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Брянской области (государственный инспектор Карачевского района по пожарному надзору) капитан внутренней службы Людкевич Ярослав Вячеславович.

Объект, на котором проведен профилактический визит: здание дома-интерната малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Карачевского района юридического лица: ГБУ Брянской области «КЦСОН Карачевского района», находящееся по адресу: 242522, Брянская область, Карачевский район, пос. Тёплое, ул. Мира, д. 7-а (ОГРН 1023200758635; ИНН 3214005650).

Основание проведения: указание Заместителя начальника Главного управления МЧС России по Брянской области от 26.04.2022г. № М-132-2377 и повышения уровня противопожарной защиты учреждений социальной защиты, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей Брянской области, а также во исполнения ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" ОНДПР по Карачевскому району УНДПР ГУ МЧС России по Брянской области.

Присвоенная объекту надзора категория риска: чрезвычайно высокий риск.


Форма проведения профилактического визита: профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Краткое содержание профилактического визита: руководитель юридического лица проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к виду деятельности юридического лица, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении данного объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Также проведена профилактическая беседа, противопожарный инструктаж работников, консультирование в устной форме руководителя учреждения и практическая тренировка по эвакуации в случае возникновения пожара, с привлечением персонала учреждения. Контролируемое лицо проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора при осуществлении деятельности на объекте социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. В ходе профилактического визита особое внимание обращено на содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, исправность систем

наличие достаточного количества первичных средств пожаротушения, наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, уровень знаний обслуживающим персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара и при использовании первичных средств пожаротушения.

Старший инспектор ОНДПР по Карачевскому району
(государственный инспектор Карачевского района по пожарному надзору)
капитан внутренней службы



Я.В. Людкевич

Отметка о получении листа профилактической беседы контролируемым лицом или его представителем:

«01» июня 2022 г. Директор ГБУ БО «КЦСОН Карачевского района»
(дата)

(подпись)

Лужецкая Л.В.