

Акт проверки

г.Карачев

19 ноября 2019 года  
13-00

Заместителем прокурора Карачевского района Астаховой Т.Н. с привлечением ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Брянском, в Карачевском и Навлинском районах Брянской области Гапеевой Л.В., Врио начальника ОНД ПР по Карачевскому району Шманцаря Д.А. 19.11.2019 в период времени с 11.00 до 12.00 часов проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарных требований в стационарном отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Карачевского района», по адресу: Брянская область, Карачевский район, п. Теплое, ул.Мира, д. 7а. в присутствии директора ГБУ Ничипурук С.В.

В ходе проверки выявлены нарушения:

- в нарушении п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" пол в плате №2, стена в комнате №9, пол в общем коридоре имеют дефекты покрытия (разрывы линолеума, расколы керамической плитки и дефекты штукатурки);

- в нарушение п. 7.2.1 СП 2.1.2.3358-16 в холодильнике для хранения суточных проб температурный режим на момент проверки не соблюдался (показания термометра соответствовали 0°C при нормируемых показателях от +2°C до +6°C);

- в нарушение п. 6.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» отсутствовала маркировка на разделочном столе возле мойки;

- в нарушение п. 6.10 СанПиН 2.3.6.1079-01 в помещении кухни использовалась кастрюля для мучных изделий с поврежденной эмалью;

- в нарушение п. 6.2Г СанПиН 2.3.6.1079-01 мойка посуды осуществлялась без соблюдения инструкции (моющее средство наносилось непосредственно на ветошь без разведения раствора необходимой концентрации);

- в нарушение п. 36(г) ППР в РФ самозакрывающиеся двери коридоров в левом и правом крыле зафиксированы в открытом положении;

- в нарушение п. 42 (в) ППР в РФ отсутствуют защитные плафоны, предусмотренные конструкцией осветительного прибора над крыльцом центрального входа.

Заместитель прокурора  
Карачевского района

Т.Н. Астахова

Ведущий специалист-эксперт ТО  
Управления Роспотребнадзора по  
Брянской области в Брянском, в  
Карачевском и Навлинском районах  
Брянской области

Л.В. Гапеева

Врио Начальника ОНД ПР  
по Карачевскому району

Д.А. Шманцарь

С актом ознакомлен, замечания и дополнения

*замечаний не имеет*

\_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО)

С.В. Ничипурук  
(подпись)